

Wibutler	Gebäudeprofile	Regelaktivität	Sensor	Aktor				
8-15>13=Sparen	alle	8:00 bis 15:00	Außentemp >13°	Betriebsmodus Sparen für alle R-Tronic	Wenn am Tag nicht warm, bleibt Komfort			
15-8<15=Komfort	alle	15:00 bis 08:00	Außentemp <15°	Betriebsmodus Komfort für alle R-Tronic	Wenn Nacht warm, bleibt Sparen			
K-Temp. Bad nach Zeit	alle	04:30 – 28,0° 08:00 – 18,0° 21:00 – 24,5° 23:30 – 20,0°		R-Tronic Bad Stellmotor Bad				
K-Temp. Eßz. nach Zeit	alle	00:00 – 20,5° 04:00 – 22,5° 08:00 – 22,0° 16:00 – 23,5° 18:00 – 23,0° 22:00 – 19,5°		R-Tronic Eßz. Stellmotor Eßz. Thermom. Eßz.				
K-Temp. Küche nach Zeit	alle	00:00 – 20,5° 05:00 – 23,5° 08:00 – 22,0° 16:00 – 22,5° 22:00 – 19,5°		R-Tronic Küche Stellmotor Küche Thermom. Küche Thermom. Res.				
Max Eßz >23,5 = 22,0		immer	R-Tronic >23,5°	R-Tronic = 22°				
Max Küche >23,5 = 22,0		immer	R-Tronic >23,5°	R-Tronic = 22°				
WW Min via Öl		06:00 – 47,0° 09:00 – 10,0° 18:00 – 47,0° 16:00 – 22,5° 20:00 – 10,0°		Warmwasser				
Profilwechsel nach Zeit	alle möglich	08:00 Zuh./Tag 18:00 Zuh./Nacht		Wibutler Zentrale	INAKTIV			
Betriebsmodus nach Zeit	alle möglich	09:00 Sparen 16:30 Komfort		alle Geräte auswählbar	INAKTIV			
Vicare-App								
Warmwasser	täglich	00:00 bis 24:00		EIN				
Zirkulationspump.	täglich	07:00 bis 09:00 18:00 bis 19:00		EIN				
Heizkurve	HK1 und HK2	immer		Neigung: 1,4 Niveau: 30				

